

Białystok, dnia 20.12.2017

strona internetowa Zamawiającego

**Dotyczy: zapytania ofertowego nr: ZO/PK/DO-120.363/129/17  
„Świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na terenie  
Politechniki Białostockiej.”**

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zamawiający przekazuje treść pytań do Zapytania ofertowego nr ZO/PK/DO-120.363/129/17 wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie Nr 1

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, chciałabym otrzymać informację odnośnie rozbieżności w ilościach gaśnic, które mają podlegać przeglądowi. Mianowicie w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego na świadczenie usług z zakresu ochrony ppoż. nr ZO/PK/DO-120.363/129/17 w tabeli nr 1 pkt. 1. wskazano ilość 462 szt., jednocześnie w załączniku nr 3 do wzoru umowy po zliczeniu łącznej ilości gaśnic tj. 6 kolumn suma łączna wynosi 550 szt. Proszę o informację, która ilość jest prawidłowa i którą należy wziąć pod uwagę w wycenie?

#### Odpowiedź Nr 1

Zamawiający koryguje sumaryczną ilość gaśnic podlegających przeglądowi technicznemu i konserwacji – określając ta ilość jako **548 szt.**

W tym zakresie Zamawiający koryguje:

- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz Oferty
- Załącznik nr 3 do wzoru Umowy - Wykaz ilościowy

**Powyższa odpowiedź na pytanie stanowi integralną część Zapytania ofertowego i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

KANCLERZ  
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ  
*mgr Sebastian Koszkowski*

Załączniki:

- NOWY załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz Oferty
- NOWY Załącznik nr 3 do wzoru Umowy – Wykaz ilościowy

Dot. postępowania nr ZO/PK/DO-120.363/129/17

**OFERTA**

(wzór)

Ja/My niżej podpisani

z siedzibą:.....

NIP ..... REGON .....

adres e-mail na który będą kierowane zamówienia:.....

osoby do kontaktu z Zamawiającym wraz z ich nr telefonu .....

**składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:  
Świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej  
w obiektach i na terenie Politechniki Białostockiej**

**Oferujemy:**

TABELA nr 1 - KONSERWACJA					
Lp.	Nazwa (opis) przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto kol. 4 x kol. 5 (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeгляд techniczny i konserwacja gaśnicy, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.	szt.	548		
2.	Przeгляд techniczny i czynności konserwacyjne hydrantu wewnętrzного zgodnie z Polską Normą PN-EN 671-3:2002 „Stale urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężeґm półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężeґm płasko składanym”. wraz ze sprawdzeniem parametrów wydajności i ciśnienia zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).	szt.	275		
3.	Przeгляд techniczny i czynności konserwacyjne hydrantu zewnętrznego zgodnie z Polską Normą: PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpożarowe podziemne. oraz PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne. wraz ze sprawdzeniem parametrów wydajności i ciśnienia oraz potwierdzeniem wymaganych parametrów sieci w zakresie zapewnienia wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).	szt.	26		

4.	Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne zaworów 52 zainstalowanych na pionach nawodnionych w 11 kondygnacyjnych obiektach zamieszkania zbiorowego wraz ze sprawdzeniem parametrów wydajności i ciśnienia na zaworach zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).	Szt.	133		
5.	Wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych z uwzględnieniem Polskich Norm Norma PN-EN 694:2014. Węże pożarnicze. Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych. i Norma PN-EN 14540:2014. Węże pożarnicze. Węże nie przepuszczające wody płasko składane do hydrantów wewnętrznych. oraz wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).	szt.	275		
6.	Konserwacja oraz serwis podstawowy zestawów pompowych służących zapewnieniu wymaganych parametrów wody do celów przeciwpożarowych w hydrantach wewnętrznych	zestaw	7		
7.	Dokonywanie konserwacji stałych urządzeń gaśniczych na F-gazy	zestaw	1		
Razem netto (zł) :					
VAT (...%) (zł) :					
Łącznie brutto TABELA nr 1 (zł) :					

słownie złotych (łącznie brutto TABELA nr 1): ...../100

TABELA nr 2 - NAPRAWY

Lp.	Nazwa (opis) przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto kol. 4 x kol. 5 (zł)
1	2	3	4	5	6
	Naprawy gaśnic i uzupełnianie środka gaśniczego na podstawie dokumentacji technicznej producentów oraz wymagań obowiązujących przepisów w tym zakresie				
1.	gaśnica proszkowa GP-1x	szt.	1		
2.	gaśnica proszkowa GP-2x	Szt.	1		
3.	gaśnica proszkowa GP-4x	Szt.	1		
4.	gaśnica proszkowa GP-6x	Szt.	1		
5.	gaśnica śniegowa GSE-2x	Szt.	1		
6.	gaśnica śniegowa GS-5x	Szt.	1		
Razem netto (zł) :					
VAT (...%) (zł) :					
Łącznie brutto TABELA nr 2 (zł) :					

słownie złotych (łącznie brutto TABELA nr 2): ...../100

<b>WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY</b> <b>(ŁĄCZNIE TABELA nr 1 + ŁĄCZNIE TABELA nr 2 )</b> <b>(zł)</b>	
--	--

słownie złotych brutto: ....., .../100

Akceptujemy warunki realizacji zamówienia, w szczególności:

Termin realizacji zamówienia:

1. do 31.12.2018 roku, w zakresie przeglądów technicznych wraz z czynnościami konserwacyjnymi - o którym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) Zapytania ofertowego
2. do wyczerpania szacunkowej kwoty umowy, lecz nie dłużej niż do 31.12.2018r. w zakresie napraw lub wymiany instalacji i urządzeń przeciwpożarowych lub ich części - o którym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. b) Zapytania ofertowego

Termin płatności – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

Składając ofertę oświadczamy, że:

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 4 Zapytania ofertowego, w szczególności :
  - a) posiadamy dostęp do dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowych producentów sprzętu pożarniczego, oraz części zamiennych urządzeń podlegających konserwacji i naprawom.
  - b) wszyscy pracownicy przewidziani do wykonywania prac konserwacyjnych i przeglądów posiadają wymagane przeszkolenia i zasób wiedzy pozwalający na wykonywanie zleconych czynności.
  - c) posiadamy certyfikat uprawniający do obrotu i serwisowania fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy)
  - d) posiadamy aktualne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł.
  - e) wykonaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej trzy usługi dotyczące konserwacji sprzętu ppoż. (gaśnice, hydranty) o łącznej wartości brutto minimum 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy, 00/100).
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu do Oferty załączamy:
  - a) certyfikat uprawniający do obrotu i serwisowania fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy)
  - b) aktualną polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
  - c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
3. Podana w niniejszym formularzu cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku wyłonienia naszej firmy na Wykonawcę zamówienia osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia / umowy będzie:

....., e-mail: ..... tel. ....

Imię i nazwisko

.....  
Miejscowość i data

.....  
Pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

## Wykaz ilościowy

gaśnic, hydrantów oraz innych urządzeń przeciwpożarowych podlegających konserwacji w obiektach i na terenie Politechniki Białostockiej wg stanu na dzień 01.11.2017 roku

Nazwa obiektu	GP 1x	GP 2x	GP 4x	GP 6x	GSE 2x	GS 5x	Hydranty wewnętrzne	Hydranty zewnętrzne	Zawory na pionach nawodnionych	Zestaw pompowy	SUG F - gaz
Dom Studenta nr 1		6	8	3			23		25		
Dom Studenta nr 2		12	6	1			25		32		
Dom Studenta nr 3		10	7				23		10		
Dom Studenta nr 4		5	6	1			25		32		
Hotel Asystenta		1	23				25		32		
Centrum Nowoczk. Kształcenia			18				18		2	1	
Budynek Ogólnotechniczny		12	18	9	6	3	14	20*		2	1
Wydział Architektury			14	4	2		14	3*			
Wydz. Bud. i Inżynierii Środ.	1	11	74	18	34	12	33			2	
Wydział Elektryczny, Inkubator, laboratorium i klub „Gwint”		4	30	6	2	8	3			1	
Wydział Mechaniczny		10	53	5	11	4	25			1	
Wydział Inżynierii Zarządzania			23		2	2	16	2*			
Hala Sportowa i Transport	12	3	7	10		1	8				
Ośrodek Wypoczynkowy w Hohach Meiera	1	3	10			6	3				
Zamiejscowy Wydział Leśny			10				9	1*			
<b>Razem</b>	<b>14</b>	<b>77</b>	<b>307</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>275</b>	<b>26</b>	<b>133</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

W sumie gaśnic różnych typów – 548

W sumie hydrantów – zewnętrznych ( teren zewnętrzny ) 20 i wewnętrznych 275

W sumie zaworów na pionach nawodnionych – 133

W sumie zestawów pompowych – 7

1 w tym INNO – EKO – TECH. oraz biogazownię w Hryniewiczych