

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa): **Wymiana układów pomiarowo - rozliczeniowych zlokalizowanych w stacji 15kV – PZO 1351, 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10, w rozdzielni głównej nN na Wydziale Architektury, 15-893 Białystok ul. Oskara Sosnowskiego 11/15**

1. Zamawiający:

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: wymiana układów pomiarowo – rozliczeniowych szt. 2 zlokalizowanych w stacji 15kV – PZO 1351, 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10, wymiana układu pomiarowo – rozliczeniowego w rozdzielni głównej niskiego napięcia na Wydziale Architektury, 15-893 Białystok ul. Oskara Sosnowskiego 11/15.

Szczegółowy zakres prac i wymagania Zamawiającego są określone w Załączniku nr 2.

2. **Warunki realizacji zamówienia:**

3.

Termin realizacji zamówienia : 60 dni od daty podpisania Umowy.

Termin płatności – 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.

Okres gwarancji – dwa lata od daty podpisania Protokołu Odbioru przez Zamawiającego.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu: o zamówienie może się ubiegać firma, która posiada uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określona w rejestrze handlowym, lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- **cena ofertowa brutto – 100 pkt.**

6. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:

- 1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, sporządzoną na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
- 2) oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla danej firmy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa.
- 3) oferty należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie do dnia: 11.01.2021r. do godz. 10⁰⁰ w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność) na adres: **Hotel Asystenta PB, ul. Zwierzyniecka 4 pok. nr 1, 15-333 Białystok**, z dopiskiem na kopercie:

„Oferta na wymianę układów pomiarowo - rozliczeniowych”.

- 4) oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane,
- 5) nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej,
- 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

7) Termin związania ofertą – 30 dni od daty otwarcia ofert.

7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Formularz Oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
- Kopia KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy,
- Wykaz proponowanych urządzeń, typ, producent, nr katalogowy – zgodny z wymaganiami określonymi w piśmie PGE S.A. Dystrybucja oddział Białystok stanowiący załącznik nr 3 do
- Oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 RODO – wg wzoru w ramach formularza Oferty.

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (koszty transportu, ew. ubezpieczenia itp.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 1) zmiany terminu składania ofert,
- 2) odpowiedzi na pytania Wykonawców,
- 3) zmiany treści Zapytania Ofertowego,
- 4) poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie,
- 5) unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

9. Rozstrzygnięcie postępowania:

- 1) protokół z wyboru wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego,
- 2) w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wzywać do uzupełnienia brakujących dokumentów.

10. Osoba do kontaktu: Elżbieta Denysiuk, tel. 85 746 70 17, adres e-mail: e.denysiuk@pb.edu.pl; Sławomir Daciuk, tel. 85 746 97 10, adres e-mail : s.daciuk@pb.edu.pl

11. Załączniki

Integralną częścią Zapytania ofertowego są :

- Załącznik nr 1 – Wzór formularza Oferty
 - Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres prac i wymagania Zamawiającego
 - Załącznik nr 3 – Kserokopia pisma PGE Dystrybucja oddział Białystok
 - Załącznik nr 3 – Wzór Umowy
 - Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO
- Zdjęcia urządzeń na stacjach: folder „Zdjęcia ukł. pomiar. PZO 1351, Wydż. Arch”.

KIEROWNIK
DZIAŁU ELEKTROENERGETYCZNEGO
Politechniki Białostockiej

mgr inż. Elżbieta Denysiuk

.....
Podpis Wnioskodawcy/
kierownika jednostki realizującej zamówienie

P.O. KANCLERZA
Politechniki Białostockiej

28.12.2020

.....
Data i podpis dysponenta środków
(zgodnie z § 8 ust. 4 Zarządzenia)

Z-Ca KIEROWNIKA DZIAŁU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

Sławomir Daciuk
inż. Sławomir Daciuk
Upr. BI/141/89
nr 371/D/055/06; nr 371/E/054/06

Białystok, dn.

Dot. postęp. nr.

OFERTA

Ja/My niżej podpisani

.....

z siedzibą:.....

składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:

na wymianę układów pomiarowo – rozliczeniowych szt. 3

Oferujemy następujące urządzenia: dokładna nazwa (producent, model, oznaczenie, itp.) i parametry techniczne ofertowanego przedmiotu

.....
.....
.....
.....

za cenę netto:.....zł,
plus podatek VATzł

tj. cena brutto.....zł
słownie:.....

Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia –

Termin płatności – 21 dni po podpisaniu przez Zamawiającego

Okres gwarancji –

..... –

.....
Miejscowość i data

.....
Pieczeńć i podpis wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Szczegółowy zakres prac i wymagania Zamawiającego

Wymiana układów pomiarowo – rozliczeniowych szt. 3 na stacji średniego i niskiego napięcia Politechniki Białostockiej.

1. Szczegółowy zakres prac:

- wykonanie Zestawienia Urządzeń obejmujących wymianę trzech układów pomiarowo – rozliczeniowych na stacji średniego i niskiego napięcia Politechniki Białostockiej i uzyskanie zatwierdzenia w PGE Dystrybucja S.A. Białystok,
- wymiana układów pomiarowo – rozliczeniowych szt. 2 na stacji średniego napięcia PZO 1351. Adres: 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10. Stacja jest rozliczana w taryfie B23 – pomiar pośredni,
- wymiana układu pomiarowo – rozliczeniowego szt. 1 w rozdzielni głównej niskiego napięcia. Adres: 15-893 Białystok ul. Oskara Sosnowskiego 11/15. Rozdzielnia jest rozliczana w taryfie B23 – pomiar półpośredni,
- uzgodnienie terminu i udział w sprawdzeniu i oplombowanie wymienionych układów pomiarowo – rozliczeniowych przez Wydział Układów Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Białystok,

Szczegółowy wykaz urządzeń podlegającym wymianie przedstawia Pismo L.dz./12468/DU/MS/2019 PGE S.A. Dystrybucja oddział Białystok.

Istniejące obecnie na stacjach elementy układów pomiarowych są przedstawione na zdjęciach w folderze „Zdjęcia ukl. pomiar. PZO 1351, Wydz. Arch”.

2. Wymagania Zamawiającego:

Wykonawca winien posiadać co najmniej jednego pracownika własnego mogącego realizować przedmiot zamówienia, oraz osobę nadzorującą. Pracownicy winni posiadać świadectwo kwalifikacyjne typu „E” min. do 15kV uprawniające do prac na stacjach SN 15kV. Osoba nadzorująca wykonywanie w/w prace winna posiadać świadectwo kwalifikacyjne typu „D” do min. 15kV. Przedmiot umowy może być realizowany w godzinach i dniach uzgodnionych poprzednio z osobą odpowiedzialną za przedmiot umowy z ramienia Zamawiającego. Przed przystąpieniem do wymiany układów pomiarowych Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu Zestawienie Urządzeń dotyczących wymiany elementów układów pomiarowo – rozliczeniowych na w/w stacjach zaakceptowaną przez PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok, a po wykonaniu robót ma obowiązek zgłosić wykonanie prac do Wydziału Układów Pomiarowych w celu sprawdzenia oraz oplombowania wymienionych układów pomiarowo – rozliczeniowych.

3. Prace będą przyjęte protokolarnie przez Zamawiającego.



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Departament Usług Dystrybucyjnych
15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 740 54 21
e-mail: pomiary.ob@pgedystrybucja.pl

L. dz. / 12462 / DU / MS / / 2019

PL_ZEBB_0000001400_09, PL_ZEBB_0000001398_08, PL_ZEBB_0000001757_02

Białystok ul. Zwierzyniecka 10: liczniki EQABP nr 325.0016865, nr 325.0016844, modem iSerwer firmy Numeron, ochronniki przepięciowe, rezystory dociążające, listwy Ska-P1, zasilacz UPS, bezpieczniki oraz aktywna antena GPS.

Wydział Architektury: licznik Gama300 nr 01662634, modem iSerwer firmy Numeron, ochronniki przepięciowe, listwa Ska-P1, zasilacz UPS, aktywna antena GPS, zabezpieczenia nadprądowe typu S.

Wobec powyższego, prosimy o wymianę ww. elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego, urządzeniami których jesteście Państwo właścicielem, w terminie do dnia

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego** w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawy usług informatycznych administratora, obsługa prawna administratora, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,
 - prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO,
 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO.Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d,e), przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem oferenta z udziału w postępowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Ponadto Wykonawca winien w imieniu i na rzecz Administratora wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu (Administratorowi), chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.