

Nr sprawy DO-220/3/14

Białystok, 22.10.2014 r.

Zapytanie ofertowe

- przedmiot zapytania: przebudowa pośredniego układu pomiarowego z przystosowaniem do zdalnego odczytu w stacji 01-X394 w rozdzielni głównej Wydziału Zarządzania, Politechniki Białostockiej, ul. Ojca Tarasiuka 2.

- opis przedmiotu zapytania zawarto w punkcie 2,

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Zamawiający:

Politechnika Białostocka

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A

REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Janusz Szwarz tel. 85 74 69 710

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Zainstalowanie 3 szt. przekładników prądowych TPU 50.11 30A/5A, S=5VA kl. 0,2 FS5. Zainstalowanie 3 szt. przekładników napięciowych np. UZM 24-1 1500/100 S=2,5 VA, kl. 0,2 50 Hz. Zainstalowanie modemu GPRS np. GTm-s. Zainstalowanie zegara synchronizatora np. tSync2. Zainstalowanie ochronników. Zainstalowanie zasilacza UPS 600VA. Uzgodnić zainstalowanego układu z Zakładem Energetycznym.

3. Miejsce wykonania zamówienia:

Rozdzielnia główna Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul. Ojca Tarasiuka 2.

4. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium: **cena - waga 100 %**

6. Termin realizacji zamówienia:

6, 7, grudzień 2014 r.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:



Oferty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

28 października 2014 roku

do godz. **10.00** w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność na adres: Politechnika Białostocka 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 4, pok. 01 – Sekretariat Kanclerza PB z dopiskiem:

„Oferta dotyczy przebudowy układu pomiarowego w Kleosinie”.

Oferty, które wpłyną do siedziby Politechniki Białostockiej po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Ofertę cenową - zał. nr 1
- Kopię KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w ciągu siedmiu dni roboczych licząc od dnia składania ofert. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu do godz. 15.30.

Białystok, 22 października 2014r.

Zatwierdził i podpisał:

23.10.2014

Z-CA KANCLERZA
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

mgr Sebastian Dobrowolski

KIEROWNIK
DZIAŁU ELEKTROENERGETYCZNEGO

mgr inż. Janusz Szwarec

Dot. sprawy DO-220/3/14

Załącznik nr 1

OFERTA

Ja/My niżej podpisani

.....

z siedzibą:.....

składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:

**Przebudowy układu pomiarowego w Kleosinie zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 22.10.2014 .
Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:**

za cenę netto:.....zł,

plus podatek VATzł

tj. cena brutto.....zł

słownie:.....

.....

miejsowość i data

.....

*Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*