

PIĘTRO V-X POWTARZALNE UJĘTE W OPRACOWANIU PODSTAWOWYM

Szafa DSO
MCR VENAS

Centrala sygnalizacji
pożarowej
POLON 4900

Linie sterujące
Linie kontrolne

Pętla dozorowe nr 1 - 8
zas. sieciowe 230VAC
zas. awar. 2x12V/40Ah
w pojemniku PAR-4800

Tablica elektryczna



ANEKS DO OPRACOWANIA PODSTAWOWEGO

Ze względu na fałszywe alarmy wywoływane przez jonizacyjne czujki dymu znajdujące się przy pomieszczeniach kuchni zaleca się wymianę czujek typu DID-4046 na uniwersalne czujki ciepła typu TUN-4046 na wszystkich kondygnacjach budynku

I PIĘTRO	CZUJKA NUMER 2/7 I 2/9
II PIĘTRO	CZUJKA NUMER 2/23 I 2/25
III PIĘTRO	CZUJKA NUMER 2/36 I 2/38
IV PIĘTRO	CZUJKA NUMER 2/49 I 2/51
V PIĘTRO	CZUJKA NUMER 2/65 I 2/67
VI PIĘTRO	CZUJKA NUMER 3/7 I 3/9
VII PIĘTRO	CZUJKA NUMER 3/20 I 3/22
VIII PIĘTRO	CZUJKA NUMER 3/36 I 3/38
IX PIĘTRO	CZUJKA NUMER 3/49 I 3/51
X PIĘTRO	CZUJKA NUMER 3/62 I 3/66

Symbol i nazwa elementu	Demontaż jonizacyjnych czujek dymu DID-4046	Montaż uniwersalnych czujek ciepła TUN-4046
Pętla 2	10	10
Pętla 3	10	10
Ogółem:	20	20

ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI
 ul. Modlińska 10 lok. U2
 15-066 Białystok, tel. 743 26 30, 740 78 30

OBIEKT	DOM STUDENTA NR 4 (Delta) ul. Zwierzyniecka 6, 15-246 Białystok	DATA:	03.12.2018
TYTUŁ	RYS. SYSEM SYGNALIZACJI POŻARU SCHEMAT IDEOWY	NR RYS.	5
PROJEKTANT:	WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR	BŁ 138/92
		SKALA:	---
		PODPIS:	