

Hala Wydziału Architektury, ul. Sosnowskiego 11 w Białymstoku															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratk wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości
	-1	03	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	-1	06	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	-1		1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadowolający	-				
	-1	08	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	-1		1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadowolający	-				
	-1	09	1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadowolający	-				
	-1	11	1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadowolający	-				
	-1	między 11 i 12	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	-1	12	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	-1	14	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-1	węzeł wodny pom. socjalne	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	-1	archiwum	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	020	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	022	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	024	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	026	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	028	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	030	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	032	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	WC damskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	WC męskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	WC niepeł.	1	prawidłowe	-	nie drożny	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadowolający	-				
	0	1WN 3	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	1WN korytarz	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	1WN 2	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	1WN WC 1	2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	1WN WC2	2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	1WN korytarz	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	1WN antresola	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	0	1WN archiwum	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	1	122	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	130	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	1	132	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	1	134	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	1	136	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	1	138	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	1	140	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	142	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
	1	144	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	146	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	148	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	150	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	158	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	WC męskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowolający	-				
Dojście do kominów dobre – brak uwag.															
-															
Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem słaby. Kminy obrobione papą. Wyloty zabezpieczone siatkami. Powyżej dachu wszystkie kanały w jednej komorze. Osypujące się cegły wewnątrz kanałów.															
Wyremontować ściany kominowe ponad dachem.															


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
jw.	1	WC damskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadowalający	-	jw.	jw.	jw.	jw.

Uwaga 1 – udrożnić przewód kominowy

Białystok, dnia 2.04.2015

Odebrał dnia:

Podpisy osób wykonujących przegląd


MARCIN KOMINIARSKI
REG. 1543/10571

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPOŁECZNA SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
ul. Częstochowska 16 lok. U2
15-459 Białystok
tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14
REG. 000823612, NIP 542-021-23-84