

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	liczba kratki wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości
Budynek Wyczałtu Elektrycznego przy ul. Wiejskiej 45D w Białymstoku	0	szatnia	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-	Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kminy obrabione papą. Wyloty zabezpieczone siatkami.	-
	0	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	-	-				
	0	01A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	01B	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	02A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	03	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	03A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	03B	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	03C	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	03D	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	03E	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	WC damskie WC męskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	06	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0		1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	07	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	08	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	09	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	010	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
	0	011	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	012	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	013	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	014	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	015	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	016	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	017	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	018	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	019	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	020	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	021	2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	022	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	023	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	024	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	025	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
	0	026	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
0	027	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
0	028	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
0	029	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
0	030	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
0	032	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
0		2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
0	033/034	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
0	035	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					

Budynek Wydziału Elektrycznego przy ul. Wiejskiej 45D w Białymstoku												0	036	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu								
												0	037	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu								
												0	038	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu								
												0	039	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu								
												0	041	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu								
												0	043	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu								
												0	044	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-
												0	045	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu								
												1	101	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-
												1	102	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-
												1	103	brak	-	-	-	-	-	-	-	-
												1	104	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-
												1	105	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-
												1	WC damskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-
1	WC męskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	WC niepeł.	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	109	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	110	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	111	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	112	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	113	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	114	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
	115	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	116	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
	117	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	118	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-													
1	119	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	120	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	121	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	122	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	123	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	124	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	125	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	126	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	127	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	128	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	129	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	130	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	131	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	132	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	133	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	134	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																				
1	135	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	136	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	137	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	138	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	139	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	140	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	141	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												
1	142	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-												

Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak.

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kominy obrabione papą. Wyloty zabezpieczone siatkami.

Budynek Wydziału Elektrycznego przy ul. Wiejskiej 45D w Białymstoku	1	143	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	1	144	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	1	148	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu				
	1	149	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	201	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	202	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	203	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	204	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	205	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	206	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	207	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	208	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	209	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	210	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	210A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu				
	2	211	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	WC damskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	WC męskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	WC niepeł.	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	215	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	216	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	217	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	218	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	219	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	220	2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	221	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	222	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	223	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	224	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
	2	225	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-					
2	225	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	226	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	227	4	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	228	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	229	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	229	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	230	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	231	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	232	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	233	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	234	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	235	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	236	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	237	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	238	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	239	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	240	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	241	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
2	242	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kominy obrobione papą. Wyloty zabezpieczone siatkami.

Budynek Wydziału Elektrycznego przy ul. Wiejskiej 45D w Białymstoku	2	243/244	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	245	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	246	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	247	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	248	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	249	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	250	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	251	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	252	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	253	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	254	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	255	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																
	2	256	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	257	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	258	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	259	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	260	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	261	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	2	262	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	301	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	302	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	303	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	304	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	305	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	306	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	307	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	308	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	309	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	WC damskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	WC męskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	WC niepeł.	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	313/314	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																
	3	315	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	316/317	4	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																
	3	318	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	3	319	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-						
	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																
	3	320															
3	321	brak	-	-	-	-	-	-	-	-							
3	322	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-							
3	323	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-							
3	324	5	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-							
3	325	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-							
3	326	5	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-							
		3 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-							
3	327	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-							
3	328	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-							
3	329	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-							
3	WC męskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kominy obrobione papą. Wyloty zabezpieczone siatkami.

Budynek Wydziału Elektrycznego przy ul. Wejskiej 45D w Białymstoku	3	331	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kminy obrabione papą. Wyloty zabezpieczone siatkami.	-
	3	WC darnskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
	3	333	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
	3	334	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
	3	335	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
	3	336	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
	3	337	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	3	338	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
	3	339	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
	3	340	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
	3	341	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
	3	342	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	3	343	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
	3	344	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-			
3	345	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				
3	346	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-				

kondygnacja „0” - parter

Białystok, dnia 09.10.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd

Odebrał dnia:

Bogumił Stetan Czekaj
MISTRZ KOMINIARSKI
 dypl. nr 472

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
 ul. Czestochowska 16 lok. U2
 15-459 Białystok
 tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-68-14
 REG. 000823612, NIP 542-021-23-84