

nazwa budynku wraz z adresem													ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
Budynek Ogólnotechniczny cz. C. ul. Wiejska 45A w Białymstoku													-1	stolarnia	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1	Dojście do kominów prawidłowe – uwag brak.	-	-	-				
													-1	stolarnia	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1								
													-1	pom.socj	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1								
													-1	pom.socj	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1								
													-1	02C	brak	-	-	-	-	-	-	-	-								
													-1	04C	brak	-	-	-	-	-	-	-	-								
													-1	archiwum	brak	-	-	-	-	-	-	-	-								
													0	studio telewizyjne																	
													0	parter studio				-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba					uwaga nr 1			
													0	górze studio				-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba					uwaga nr 1			
													0	Redakcja				-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba					uwaga nr 1			
													0	Sekretariat Redakcji				-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba					uwaga nr 1			
													0	Pomieszczenie socjalne				-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba					uwaga nr 1			
													0	Sala wideokonferencyjna				-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba					uwaga nr 1			
													0	przedpokój				-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba					uwaga nr 1			
													0	Postprodukcja				-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba					uwaga nr 1			
													0	korytarz przy TV	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1								
													0	1C	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																
															2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1								
													0	1/1C	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																
													0	1/2C	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																
													0	2C	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1								
													0	3	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1								
													0	4	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1								
													0	4a	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1								
													0	5	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1								
													0	6	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1								
													0	7	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1								
0	8	brak	-	-	-	-	-	-	-	-																					
0	9	brak	-	-	-	-	-	-	-	-																					
0	10	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1																					
0	11	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1																					
0	12	brak	-	-	-	-	-	-	-	-																					
0	13	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1																					
0	14	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1																					
0	15	brak	-	-	-	-	-	-	-	-																					
0	16C	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1																					
0	17	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1																					
0	18a	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1																					
0	23	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																													
0	24	brak	-	-	-	-	-	-	-	-																					
0	25C	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1																					
0	26	brak	-	-	-	-	-	-	-	-																					
0	27	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1																					
0	28	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
jak wyżej	0	29	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu									jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej
	0	30	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0		1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0	31	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0		1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0	32C	4	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
	0	33	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	słaba	uwaga nr 1				
0	35	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					

kondygnacja „- 1” - piwnica

kondygnacja „0” - parter

Uwaga 1 – nieszczelności pomiędzy kanałami. W przypadku planowania wprowadzenia w kanały wentylacji wspomaganej mechanicznie powinny one zostać uszczelnione (np. za pomocą wkładów typu alufol, wewnętrznych mas uszczelniających, wkładów wentylacyjnych typu Flex, itp.).

Białystok, dnia 12.10.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd

Odebrał dnia:

**Bogumił Stefan Czekał**  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
 dyp. nr 472

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

**SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH**  
 ul. Częstochowska 16 lok. U2  
 15-459 Białystok  
 tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-68-14  
 REG. 000823612, NIP 542-021-23-84